



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 32 от 23.01.2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект зоны санитарной охраны Водозаборной скважины в деревне Старая Ясачная для питьевого водоснабжения "Спортивной школы олимпийского резерва" Сибиряк". Иркутская область, Усольский район, деревня Старая Ясачная, ул. Олимпийская, 1"Б", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования (МБУДО "СШОР"), устанавливающий границы ЗСО подземного источника и ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО (Свидетельство) (согласно приложению).

Общество с ограниченной ответственностью "Гидросервис"; 664056, г.Иркутск, мкр.Приморский, дом 6А, помещение 209." ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам является рассмотрение документов:

Экспертное заключение от 19.12.2023г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710002 от 26.02.2015г.).

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 33 от 24 01 2024 г.

На балансе МБУДО "СШОР "Сибиряк", Иркутская область, Усольский район, деревня Старая Ясачная, ул. Олимпийская, 1 "Б", находится водозаборная скважина №1.

Водозабор состоит из одной разведочно-эксплуатационной скважины №1 глубиной 30 м, пробуренной в 1992-1993 г.г. и оборудованной для эксплуатации фильтровой колонной и насосным оборудованием. Скважина №1 расположена в деревне Старая Ясачная Усольского района Иркутской области, 35 км к югу от районного центра. Входит в состав Железнодорожного муниципального образования.

Географические координаты скважины: 50° 30' 00" с.ш. 92° 00' 00" в.д.

Скважина находится в нормальном техническом состоянии и предназначена для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения. Участок ВЗУ расположен в западной части территории спортивного лагеря, в закрытом отдельно стоящем здании. Вокруг скважины в пределах более 100 метров нет хозяйствующих объектов, территория огорожена высоким забором. За забором находятся лесные угодья. Границы ЗСО:

Граница первого пояса ЗСО водозабора пресных вод устанавливается на расстоянии юго-запад 15 м, северо-запад 17 м, северо-восток 18 м, юго-восток 14 м, север - 24,8 м, запад - 22,7 м, восток - 22,8 м, юг - 20,5 м от водозаборной скважины.

Граница второго пояса ЗСО водозабора пресных вод 57 м.

Граница третьего пояса ЗСО водозабора пресных вод 547 м.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов:

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; - от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

